

Ejerforeningen Løjt Feriecenter mba

Retningslinier for installation af varmepumper

Generelt

- 1) Al Indkøb, installation og vedligeholdelse påhviler husejeren selv.
- 2) Varmepumpen skal være at finde på energistyrelsens varmepumpeliste da disse overholder alle gældende lovkrav, se dem på:
<https://spareenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten>
- 3) Det udvendige lydniveau skal opfylde samme krav som de maskiner på positivlisten udgivet af Teknologisk institut www.teknologisk.dk
- 4) Der skal altid ansøges hos bestyrelsen for at opnå tilladelse til installation af varmepumpe med oplysninger om placering, fabrikat og det fabrik oplyste udvendige støjniveau.
- 5) Udedelen skal indkapsles med en af bestyrelsen's godkendte beklædninger, hvor top- side og frontbeklædning er udført i træ og som males i husfarven.
- 6) Fritstående udedel skal placeres på en flisebelægning +20 cm større end indkapsling (af hensyn til græsslåning) eller monteres ophængt på ydervæg max 40 cm over jordhøjde.
- 7) Al rørføring skal føres indvendig i huset. Dog kan en udvendig lodret hvid installationskanal , opsat på husets hvide stolpe tillades (se eksempel hus 321).
- 8) Det anbefales at varmepumpen er udstyret med "softstarter" eller fler-trins hastighed på kompressoren. Giver en mere rolig motoropstart og drift.
- 9) Indvendig vælger husejer selv placering af inderdel og rørføring.
- 10) Bestyrelsen i ejerforeningen har ret/pligt til at foretage stikprøve kontrol af udedelen's støjniveau. Er udedelen's støjniveau over det tilladte iflg. Pkt. 3, skal varmepumpen repareres , udskiftes eller nedtages.
- 11) Retningslinierne kan til enhver tid ændres og tilpasses af ejerforeningens bestyrelse, hvis der skulle opstå behov for dette.

Placering af udedelen (kompressor-delen)

Fritliggende huse:

Udedelen skal placeres:

- a) Placering under stuevindue på husets terrasse. Skal indkapsles, se ovenfor "Generelt". Vær opmærksomhed på, at børn ikke stikker fremmedlegemer ind i ventilatoren.
- b) Placering under den oplukkelige skodde i værelse på husets vejside. Skal indkapsles, se ovenfor "Generelt".

Rækkehuse:

Udedelen skal placeres:

- c) På terrassen under stuevindue op mod huset (ikke stakit). Skal indkapsles, se ovenfor "Generelt".